

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ41.В.00721
(номер сертификата соответствия)

ТР 0632406
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО «Вента». Адрес: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а., 624222. ОГРН: 1026601483556. Телефон (34342) 9-47-50, факс (34342) 2-31-44.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «Вента». Адрес: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а., 624222. ОГРН: 1026601483556. Телефон (34342) 9-47-50, факс (34342) 2-31-44.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ". 1-й Смоленский пер., дом 7, оф 402 г. Москва, 121099 Юридический адрес: пр. Красной Армии, д. 186/2-20, г. Сергиев Посад, МО, 141315, тел. (499)248-10-29, (499)248-46-10, факс (499)248-10-29, (499)248-46-10. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ41 выдан 21.05.2010г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы радиальные, мод. от ВЦ 14-46-4ДУ(К) до ВЦ 14-46-12,5ДУ(К), для удаления газов, возникающих при пожаре (ТУ 4861-026-39905504-2002), предел огнестойкости: не менее 2,0 часа при температуре 400С (рабочее колесо - из стали Ст.20); не менее 2,0 часа при температуре 600С (рабочее колесо - из стали 12Х18Н10Т). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 6170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № 0004/ИОиЭАУП-11 от 15.07.2011г. ООО "СП ДЕБЮТ" ИЛ ПБ "ПОСАДПОЖТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ИИ08 от 21.05.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 721-ао от 27.05.2011г. ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ41 от 21.05.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация изготовителя, ТУ 4861-026-39905504-2002. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2011 по 18.07.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.А. Галайчук