

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ41.В.00720  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0632405  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОАО «Вента». Адрес: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а., 624222. ОГРН: 1026601483556. Телефон (34342) 9-47-50, факс (34342) 2-31-44.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО «Вента». Адрес: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а., 624222. ОГРН: 1026601483556. Телефон (34342) 9-47-50, факс (34342) 2-31-44.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «СП ДЕБЮТ» ОС «ПОСАДПОЖСЕРТ». 1-й Смоленский пер., дом 7, оф 402 г. Москва, 121099 Юридический адрес: пр. Красной Армии, д. 186/2-20, г. Сергиев Посад, МО, 141315, тел. (499)248-10-29, (499)248-46-10, факс (499)248-10-29, (499)248-46-10. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ41 выдан 21.05.2010г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Вентиляторы радиальные мод. от ВР 80-75-6,3.1ДУ(К) до ВР 80-75-10.1ДУ(К) для удаления газов, возникающих при пожаре (ТУ 4861-018-39905504-2002), предел огнестойкости: не менее 2,0 часа при температуре 400С (рабочее колесо - из стали Ст.20); не менее 2,0 часа при температуре 600С (рабочее колесо - из стали 12Х18Н10Т). Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
48 6170

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № 0003/ИОиЭАУП-11 от 15.07.2011г. ООО «СП ДЕБЮТ» ИЛ ПБ «ПОСАДПОЖТЕСТ», рег. № ТРПБ.RU.ИН08 от 21.05.2010г.  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 720-ао от 27.05.2011г. ООО «СП ДЕБЮТ» ОС «ПОСАДПОЖСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ41 от 21.05.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация изготовителя, ТУ 4861-018-39905504-2002. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.07.2011 по 18.07.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

А.В. Беляков

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

С.А. Галайчук

подпись, инициалы, фамилия